

АКТ № 555

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции
или капитального ремонта)**

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование):
Общество с ограниченной ответственностью «Выбор», ООО «Выбор».

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): **195273, Санкт-Петербург, Гражданский пр., дом 88, кор. 4, литер А, пом. 9Н**

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 9 этажей;

помещение на 1 этаже, 103 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **нет**

Объект культурного наследия: **нет**

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): **частная**

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

Собственность

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует): **отсутствует**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Общее собрание членов общества.**

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): **Стоматологическая практика.**

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): **Стоматология ортопедическая, стоматология хирургическая, стоматология терапевтическая.**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): **30 пациентов в день**

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **К месту предоставления услуги.**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **взрослые трудоспособного возраста, пожилые.**

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (кроме передвигающихся на кресле-коляске), инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением умственного развития.**

Мы, нижеподписавшиеся, **Генеральный директор ООО «Выбор» Трофимов Евгений Иванович** с одной стороны, и **представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Ермолинский Евгений Валерьевич, действующий на основании доверенности № 12/10, срок действия от 17 октября 2017г.**, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет»

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный**: нет
3. Пандус стационарный внутренний**: нет
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: нет
5. Наружная лестница входной зоны: да, (не соответствует О, С)
6. Внутренняя лестница входной зоны: нет
7. Поручни наружные входной зоны: да (не соответствует О, С)
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны****: да, (не соответствуют О, С)
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): да, (соответствует для О, С, Г, У, не соответствует для К)
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, (не соответствует для К, О, С)
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: нет
 - 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет
 - 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: нет

- надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: да, (не соответствует для С)

17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: нет

17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: нет

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да, (соответствует для С)

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

Объект, стоматология ООО «Выбор», по адресу: Гражданский пр., дом 88, кор. 4, литер А, пом. 9Н, до реконструкции или капитального ремонта (приобретения технического средства реабилитации) недоступен для посещения инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске.

Принят альтернативный вариант предоставления услуги для инвалидов на кресле-коляске по адресу: пр. Науки, д. 44, (ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 30», информация отражена на официальном сайте учреждения: <http://www.vyborstom.ru>

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения *Общество с ограниченной ответственностью «Выбор», ООО «Выбор»,* расположенного по адресу: *197343, Санкт-Петербург, Гражданский пр., дом 88, кор. 4, литер А, пом 9Н* и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично (условно) доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К, О, С, Г, У	Стоматология находится в здании жилого дома, своей территории не имеет. Территория огорожена и имеет свободный доступ. Достаточно место для проезда, маневрирования на кресле-коляске, препятствий нет.	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные	

		двери, вестибюли)	
2.1	К	Входной узел имеет лестничный марш, не продублированный пандусом/подъемником. Посещение объекта недоступно для инвалидов на кресле-коляске до реконструкции или капитального ремонта входного узла.	
2.2	С	Вход в здание не адаптирован для инвалидов по зрению.	
2.3	О, С	Входная дверь имеет высокий порог. Преодоление препятствия организовано с помощью ответственного сотрудника при необходимости.	
2.4	О, С, Г, У	У наружного лестничного марша установлена кнопка вызова (оформлена на контрастном фоне, продублирована шрифтом Брайля), сотрудника организации для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги.	
2.5	К, О, С, Г, У	Перед наружной лестницей вывешена контактная информация для вызова сотрудника, ответственного за сопровождение инвалидов на объекте: номер телефона: 555-41-30 по которому можно обратиться за оказанием помощи для предоставления услуг.	
2.6		Приказом от 01.04.2017 г. № 35, назначены ответственные сотрудники учреждения: Администратор Трофимова С.М., Санитарка Абакина Т.К., для сопровождения МГН и инвалидов к месту предоставления услуг, помощи при входе и выходе из здания, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 01.04.2017г.)	Приказ № 35 от 01.04.2017 г. Приказ № 17/А от 01.08.2017г. Инструкция №1
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	О, С, Г, У	Пути перемещения внутри здания (коридоры, дверные и открытые проемы) не имеют препятствий, свободны для перемещения. Сопровождение, оказание ситуационной помощи МГН и инвалидам по необходимости.	
3.2	С	Пути перемещения внутри здания не адаптированы для слепых, перемещение только в сопровождении.	
3.3		Перемещение инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.2.6	Приказ № 35 от 01.04.2017 г. Приказ № 17/А от 01.08.2017г. Инструкция №1
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К	Инвалидам на кресле-коляске, которым доступ на первый этаж недоступен, услуги можно получить по другим адресам района. Информация предоставляется сотрудниками по месту предоставления услуги или контактному телефону, размещенному на сайте организации.	
4.2	О, С, Г, У	Предоставление услуг для инвалидов и МГН организовано на первом этаже здания в сопровождении ответственных сотрудников. Достаточно пространства для перемещения, достаточная ширина дверных проемов.	
4.3		Оказание ситуационной помощи при предоставлении услуг организовано с сопровождением ответственных сотрудников, указанных в п.2.6	Приказ № 35 от 01.04.2017 г. Приказ № 17/А от 01.08.2017г. Инструкция

			я №1
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	О, С, Г, У	Санузел, находящийся на первом этаже клиники, частично/условно доступен для категорий инвалидов. Сопровождение по требованию.	
5.2	С	Туалетная комната не адаптирована для посещения слепых. Сопровождение по требованию.	
5.3		Помощь для сопровождения инвалидов и МГН до санитарно-гигиенического помещения, обеспечивается ответственными сотрудниками, указанными в п.2.6	Приказ № 35 от 01.04.2017 г. Приказ № 17/А от 01.08.2017г. Инструкция №1
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К, О, С, Г, У	Информацию об учреждении, услугах, о мерах по доступности для МГН и инвалидов можно получить у ответственного сотрудника.	
6.2	С	Официальный сайт организации http://www.vyborstom.ru оснащен версией для слабовидящих.	
	К, О, С, Г, У	Информация об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на объекте, а также по месту проживания инвалида или дистанционно на официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на момент подписания Акта согласования отсутствует.	
6.3	К, О, С, Г, У	Издан приказ о назначении ответственного сотрудника отобразить информацию об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг в учреждении, на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Ответственный сотрудник: Гапанюк Н.Е	Приказ № 17/а от 01.08.2017г. Инструкция №2
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К, О, С, Г, У	Адрес: Гражданский пр. От метро «Академическая» до Гражданского пр д.88 можно доехать на: автобусе № 93, 102, троллейбусе № 6, маршрутном такси № 93, 288,102. Ближайшие станции метрополитена: «Гражданский пр. 1,3 км, «Политехническая» 1,9 км	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К, О	Отсутствует.	

V. Рекомендации (раздел заполняется по согласованию сторон и содержит наименования мероприятий, необходимых для обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых на Объекте услуг, а также основания для выполнения мероприятий, предусмотренных СНиП, СП, ГОСТ):

1) Подготовить письмо с обращением в администрацию района для организации парковочного места для инвалидов. Оборудовать автостоянку для автомобилей инвалидов на расстоянии не далее 50,0 м от входа с обозначением места стоянки на поверхности дорожного покрытия (3,6 x 6,0 м) и дорожным знаком 6.4 «Место стоянки» с табличкой 8.17 «Инвалиды» на вертикальной поверхности, на высоте не менее 1,5 м. (СП59.13330.2012.п.4.2.1, п.4.2.2, п.4.2.4)

2) На официальном сайте учреждения отразить информацию о пути движения инвалида от ближайших станций метро, остановок наземного пассажирского транспорта (схема пути движения).

3) Разместить на официальном сайте стоматологии информацию об отсутствии доступности для инвалидов на кресле-коляске, в качестве посетителя, до реконструкции или капитального ремонта входной зоны здания поликлиники или до приобретения ТСР.

Подпись руководителя Объекта
или доверенного лица



/ Трофимов Е.И /

М.П.

Дата

Представитель Межрегиональной
общественной организации «Ассоциация
ветеранов, инвалидов и пенсионеров»



/Ермолинский Е.В. /

Дата